
Abnahmeprotokoll



Prüfung nach DIN - VDE 0701 Teil 1 am: _____

Gehört zu Laufzettel-Nummer: _____ und _____

Mit Prüfgerät Fabrikat:_____ Bez.:_____

Seriennummer: _____

Durchgeführt von Prüfer: _____

Bemerkungen: _____

Sichtprüfung:	**in Ordnung ?**		**Bemerkung:**
Gehäuse	☐ Ja	☐ Nein	_____
Anschlussleitung und Stecker	☐ Ja	☐ Nein	_____
Biegeschutz u.Zugentlastungen	☐ Ja	☐ Nein	_____
Sicherheitseinrichtungen	☐ Ja	☐ Nein	_____

Messung (Zutreffendes ankreuzen):

Schutzklasse ☐ SK1 (Schutzerdung) ☐ SK2 ☐ SK3 (Schutzkleinspannung)

Messergebnisse			max. Wert	in Ordnung	
Schutzleiterwiderstand:	Ohm	_____	(< 0,3 Ohm)	☐ Ja	☐ Nein
Differenzstrommessung:	mA	_____	(< 3,5 mA)	☐ Ja	☐ Nein
Isolationswiderstand:	MOhm	_____	(> 1,0 MOhm)	☐ Ja	☐ Nein
Berührungsstrom:	mA	_____	(< 0,5 mA)	☐ Ja	☐ Nein

☐ Nur Messung unter Last möglich, weitere Messwerte nicht erhebbar.

Gerätetest und Messung bestanden: ☐ **Ja** ☐ **Nein**

Hinweis: Bei **nicht** bestandener Geräteprüfung ist die weitere Benutzung des Gerätes lebensgefährlich und daher nicht zulässig.

Der Gast (Besitzer / Eigentümer) ist darüber aufgeklärt worden und bestätigt die erfolgte Aufklärung per **Unterschrift**.

Unterschrift Prüfer _____ **Unterschrift Gast:**_____